



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Obec Labské Chrčice

Labské Chrčice č.p. 41
Týnec nad Labem
281 26

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
8.12.2015

VĚC:
Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Labské Chrčice
Stavebník: obec Labské Chrčice

Č. zakázky: 15/12/151/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Pečovatelské byty v Labských Chrčicích
na stavební parcele č. 37 v katastrálním území Labské Chrčice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) a c) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:


- 1) Alespoň jeden stůl v kanceláři a zasedací místnosti Obecního úřadu musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.
- 2) Do závěrečné kontrolní prohlídky dořešit nouzové volání z pečovatelských bytů, k nutné pomoci signalizujícímu a stanovit odpovědnou osobu.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (S.1 TZ – Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; Příloha č.1 – bezbariérová koupelna se sprchovým koutem; zastavovací situace; půdorys přízemí; půdorys I. patra; půdorys II. patra)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

MICHALEC
.....
jméno

9.12.2015
.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády