



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

poštou
pa - o mail

15P

Jaromír Velehradský

Libkov 39
Nasavrky
538 25

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
16.12.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Licibořice - Slavice
Stavebník: Jiří Koreček, Škrovád 85, Slatiňany
Projektant: Jaromír Velehradský, Libkov 39, Nasavrky

Č. zakázky: 15/12/158/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Přestavba chléva na penzion agroturistiky „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 a odst.2 , § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Zabránit možnosti vstupu do průmětu schodiště v sále s výškou nižší než 2100 mm v souladu s požadavkem vyhlášky v příl.1, bod 2.2.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do podmínek stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost obsluhy výčepního pultu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň jeden stůl v hostinci musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (PZ – A.4 e); STZ-odst. B.2.4.; zastavovací situace, přízemí; Detail-WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; řez D – D’)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 / www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády