



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

20

Statutární město Pardubice Magistrát města		Č. s. dopis
Došlo:	02-03-2015	6
Čj.:		Zpracov.
PR:		Ukl. znak

**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad, pí. Uhlířová

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje:  
Bělohávková Alena

Telefon:  
466 052 055  
774 410 012

Datum:  
24.2.2015

Č.dokumentu: 15/02/20/KS Pce-be

**Věc: Stanovisko ke zkušebnímu provozu**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Pardubický kraj, Krajský úřad, Komenského náměstí 125, Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„Pardubická krajská nemocnice a.s. – MULTIOBOROVÝ PAVILON „**

**Proti zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

#### PŘIPOMÍNKY:

- 1) Automatické vstupní dveře a dveře do ambulance v 1.NP – doplnit vizuální značení
- 2) Doplnit 2 háčky na oděv na každou věšákovou desku ve výšce 1200 mm v ambulancích 1.,2.,3.,4., NP a v 1.PP – zubní pohotovost.
- 3) Ambulance 1.NP – okénko recepce doplnit předsunutou plochou v š. 250 mm a min. dl. 900 mm.
- 4) WC pro OZP u ambulancí v 1., 2.,3., a u zubní pohotovosti v 1.NP doplnit o signalizační systém nouzového volání a jeho vyvedení do míst zabezpečujících pomoc.
- 5) Pokoje pro OZP – 2.,3.,4., NP
  - a) věšákovou desku ve výšce 1200 mm doplnit o 4 háčky na oděv
  - b) šatní skříň doplnit o poličku ve výši 600 mm
  - c) hygienická buňka ve 4.NP – doplnit sklopné madlo u WC mísy a ovládací ventil topení otočit směrem dolů

#### Upozornění:

Při kontrolní prohlídce stavby stály na spojeném vyhrazeném parkovacím stání pro OZP a osoby doprovázející dítě v kočárku stavební buňky – tato místa musí být vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením,

Alena Bělohlávková  
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace. o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády