

30



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**Obecní úřad
Dolní Ředice**

Holická 210
533 75 Dolní Ředice

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	24.3.2015

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Dolní Ředice
Stavebník: obec Dolní Ředice
Projektant: Ing.Macháček a Ing. Dědic

Č.zakázky: 15/03/30/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.35 – Dolní Ředice
(Zateplení objektu obecního hostince v Dolních Ředicích)**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Zabránit možnosti vstupu do průmětu schodiště v sále s výškou nižší než 2100 mm v souladu s požadavkem vyhlášky v příl.1, bod 2.2.2.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat
vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená
připomínka bude součástí tohoto řízení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní
prohlídce.**

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

Povinnosti provozovatele , které budou zakotveny v provozním řádu:

- 1) Povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání, který bude vyveden do prostoru výčepního pultu – obsluha restaurace
- 2) Povinnost obsluhy restaurace vydat klíče od všech dveří k WC imobilní , či je přímo na vyžádání otevřít a zavřít.
- 3) Informaci o výdeji klíče umístit na viditelném místě v prostoru výčepu restaurace

Alespoň jeden stůl v restauraci, sále a u venkovního sezení, musí být upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.

Projektová dokumentace signována zpět:(TZ – bezbariérové řešení; STZ – bod 1g) a 8, půdorys I.N.P.; Detail - WC handicap)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67383158 DIČ: CZ67383156
Tel: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal: + faktura č. 2015120

.....
firma

jméno

25.3.2015

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády