



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

31

**Bíza Hilský Tábořský
Architekti s.r.o.**

Na Usedlosti 387/21
Praha 4 – Braník
147 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
1.4.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Pardubičky
Stavebník: ERA a.s., Průmyslová 387, Pardubice
Projektant: Bíza Hilský Tábořský Architekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4

Č. zakázky: 15/04/31/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA „ ERA a.s. „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a d) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance recepce reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Část pultu recepce a pultu výdeje jídla, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolků v jídelně a kantýně musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (Dodatek STZ č.1 – B 2.4. Bezbariérové užívání stavby; Úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; situace dopravy; půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, půdorys 4. NP)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363136 DIČ: CZ67363136
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

BHT
.....
firma

JIRKA
.....
jméno

8. 4. 2015
.....
datum

.....
podpis