



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

35

Statutární město Pardubice Magistrát města	10	Číslo dopor.
Došlo:	- 8 -04- 2015	Zpracovatel:
Č.j.:	1/0	Ukl. znak:
Přij.:		

**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad, Ing.Prokúpková

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 052 055      Datum: 7.4.2015  
774 410 012

Č.dokumentu: 15/04/33/ SŘ Pce-be

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527, Praha 10 - Vršovice

**Věc:      Vyjádření k oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby:**

**“ stavební úpravy spojené se změnou v užívání stavby Tesco Stores a.s.  
Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1950 „**

Projektová dokumentace předmětné stavební úpravy spojené se změnou v užívání nám nebyla předložena k vydání stanoviska. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) - § 2 , odst.2, písm. e), musí být splněno bezbariérové užívání stavby tj. dodrženy požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. v paragrafovém znění a technické požadavky stanovené v příloze 1, 2, 3 a 4, ( pokud se jí stavební úpravy spojené se změnou v užívání dotýkají ), které jsou podmínkou pro zkoumání uvádění stavby do užívání ( § 119 ) a vydání kolaudačního souhlasu ( § 122 ).

Předmětná stavba musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s § 6 odst. (2) – Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi ..... a v souladu s § 6 odst. (4) – Prostory stavby v částech určených pro užívání veřejností,..... pokladen a přepážek musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Technické řešení je dáno v příl. 1 – bod 1.1.4. – min. průjezd mezi regály je 1200 mm a v bodě 1.1.6. - u pokladny musí být zajištěn průchod šíře min. 900 mm, pokladna musí mít v délce 900 mm část sníženou na 800 mm opatřenou předsunutou plochou v šířce 250 mm.

Česká abilympijská asociace, o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)    [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Nemáme námitek k vydání dodatečného povolení stavby za předpokladu, že výše uvedené technické řešení bude, v souladu s § 115 stavebního zákona, stanoveno jako podmínka bezbariérového užívání stavby a prověřeno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

Alena Bělohlávková  
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády