



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

54

ing. Eva Dvořáková

Nerudova 174
Hradec Králové
500 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	15.4.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Srch
Stavebník: CYKLOMAX spol.s.r.o., Bělohorská 198, Praha 6
Projektant : ARCHaPLAN s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové

Č. zakázky: 15/04/37/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Novostavba skladové haly s administrativním zázemím –
CYKLOMAX – Srch „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o
stanovení podmínky pro bezbariérové užívání stavby a to :**


- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance fakturace reagovat na nouzové volání z WC pro
OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – bod B.2.4; Dodatek k STZ (zapracování
požadavků DOSS) – odst.8; detail – Úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu; SO 01 –
půdorys 1. NP a půdorys 2. NP, koordinační situace).

KONZULTOVÁNO


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67366156 DIČ: CZ67366156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. , Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády