



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Základní organizace  
Českého zahrádkářského svazu**

Generála Svobody 148  
Rosice nad Labem  
533 51

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	23.4.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice – Rosice nad Labem  
Stavebník: ZO Českého svazu Zahrádkářů, Generála Svobody 148, Rosice nad Labem  
Projektant : Ing. Novotný, Na Drážce 1553, Pardubice

Č. zakázky: 15/04/39/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ Stavební úpravy a změna užívání z lékárny na bar ,,**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst.2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .  
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce  
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh .

**Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby .**

**Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance obsluhy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- 2) Část obslužného pultu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět ( STZ – bod 1g; WC kabiny pro tělesně postižené; půdorys – nový stav; řez B – B; koordinační situace )

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

27.4.2015  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády