



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát města	6	Č. s. dopo
Došlo:	03 -06- 2015	Zpracov.
Čj.:		Dkl. znak
PRJ.:		

**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad, pí. Uhlířová

Štrossova 44  
Pardubice  
530 21

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 052 055      Datum: 2.6.2015  
774 410 012

Č.dokumentu: 15/06/58/KS Pce-be

**Věc: Stanovisko ke zkušebnímu provozu**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Kardiologické centrum AGEL, a.s., Kyjevská 44 , Pardubice

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Kardiologické centrum AGEL, a.s., - angiologický sál č. 2 „  
v areálu Pardubické krajské nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice,  
na pozemku st. p. 407, parc. č. 64/1, 64/7, 64/29 v katastrálním území Pardubičky.**

**Proti zkušebnímu provozu stavby nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)    [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

#### PŘIPOMÍNKY:

- 1) Parkovací stání pro OZP vyznačit vodorovným a svislým dopravním značením
- 2) Rozhraní mezi komunikací a přístupovým chodníčkem – stávající žulové obruby nemají povinný rovný povrch – dořešit
- 3) WC pro OZP - doplnit piktogram vozíčkáře + tlačítko nouzové signalizace ve v. 150 mm (dle odsouhlasené PD) + odpadkový koš bez víka
- 4) Sociální zařízení – doplnit odpadkový koš bez víka + piktogram vozíčkáře
- 5) Systémy nouzového volání – sesterna, recepce, kancelář
- 6) WC ženy, muži - doplnit ve výši 200 mm nad klikou označení štítkem s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Brailově písmu, které musí mít parametry standardní ražby + vizuálně odlišit kliky od dveří u jednotlivých kabin.
- 7) Informační tabulky s čísly místností a jmenovkami v prostoru pro pacienty (čekárna) - umístit na stěně u kliky dveří ve výšce 1500 mm. Informace musí být čitelné hmatem s dostatečně velkými písmeny a kontrastní vůči pozadí.
- 8) Stůl recepce – musí být snížen v š. min. 900 mm na výšku 800 mm a řešen s předsunutou plochou š. 250 mm.
- 9) Lůžko stacionáře – polohovací (výškové rozpětí 460 – 500 mm)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

Alena Bělohlávková  
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády