



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

pořádku
+ fa. č. 015211

Col

TOP PROJEKT s.r.o.

Údolní 16
Brno
602 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
8.6.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: BILLA spol. s r.o., Modletice 67, Říčany u Prahy
Projektant: TOP PROJEKT s.r.o., Údolní 16, Brno

Č. zakázky: 15/06/62/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Prodejna BILLA Pardubice Grand „
stavební úpravy a udržovací práce**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst.2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :


- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance parkoviště dopomoci vozíčkáři (na jeho požádání) při odchodu z parkoviště Grandu v 01.PP a zaměstnancům prodejny BILLA dopomoc hendikepovaným (při použití zvonku) s odevzdáním lahví.
- 2) Bezbariérové užívání prodejny:
 - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
 - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
 - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm.
 - d) U lahvomatu umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (max. výška 1200mm) pro přivolání obsluhy.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – B 2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys 01.PP – navržený stav)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Zaslaný daňový doklad č. 2015211

62

Vyplní pošta: RR4444776501 08.06.19 08.06.19 100750 Cena: Práce a dobírka: Placeno v hotovosti: Služba při vzetí: K bídě: Práce v hotovosti:		
Odesílatel Česká obchodní společnost, a.s. Štěrbová 100 100 100 Pařížská IČ: 47114983 z.s. 0277333159 Tel. +420 2 2037 1111 www.cespo.cz		
*Tel. číslo: +420		Kód zákazníka (odesílatele)
*E-mail:		
Adresát TOP-TEKST s.r.o. Bělohorská 10, Měst. Vlasy 370 00		Dobírka Kč - 200,- Udaná cena Kč 200,- Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: +420		*E-mail:
Druh zásilky R	Hmotnost 0,30 kg	Cena služby 30,-
Podací číslo RR4444776501	Poznámka (specifické služby) DC	Placeno v hotovosti 200,-