



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

64

**Magistrát města Pardubic
oddělení majetku a technické správy
pí. Klívarová**

U Divadla 828
Pardubice
530 21

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	24.6.2015

VĚC:

Stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Na vyžádání p.Černíka jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
Projektant: Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, New Visit, Komenského 264, Hradec Králové

Č. zakázky: 15/06/74/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích „
chodník z náměstí Republiky**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2.



Závěr:

K navržené realizaci nemáme námitek, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. a to:

- 1) Varovné pásy musí být provedeny v místech snížených obrubníků s výškou menší než 80 mm (příl. 2, bod 1.2.4. vyhlášky) – tj. **v místech přechodů.**
- 2) Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být větší než 20 mm (příl. 1, bod 1.1.1.) – tj. **výškový rozdíl mezi komunikací a obrubníkem chodníku v místech přechodů.**
- 3) V oboustranné vzdálenosti kolem umělé vodící linie v š. 800 mm nesmí být žádné překážky.
- 4) Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-05.

Předložená projektová dokumentace parafovaná a předána: (chodník z náměstí Republiky)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 87363155 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis