



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

83

HNJ stavební s.r.o.
Ing. Jiří Jirák

Dašická 1796
Pardubice
530 03

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
10.7.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Černá za Bory
Stavebník: T – CZ a.s., Na strži 34/128, Praha 4
Projektant : ing. Jirák, HNJ stavební s.r.o., Dašická 1796, Pardubice
Č. zakázky: 15/07/83/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

“ Příklad administrativní budovy SO – 02 T – CZ a.s. Černá za Bory „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1 , § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o
stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu stanovit:

- 1) Povinnost pro zaměstnance kanceláře 111 reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout
signalizujícímu pomoc .
- 2) Pracovní stůl pro vozíčkáře musí umožnit podjetí v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška
stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ - bod B.2.4.; TZ – technické návrhy pro užívání
budovy invalidními spoluobčany, půdorys I.NP, řez A-Á; WC a vstup pro hendikepované; koordinační
situační výkres)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

15. VII. 2015
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády