



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

*prošou
+ f.a.č. 0015266*

90

KOKULA s.r.o.

Na Štěpnici 970
Ústí nad Orlicí
562 01

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
27.7.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Jelení
Stavebník: Město Horní Jelení, Komenského nám. 114, Horní Jelení
Projektant: KOKULA s.r.o., Na Štěpnici 970, Ústí nad Orlicí
Č. zakázky: 15/07/90/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Komunitní centrum JUDr. Emila Martince Horní Jelení č.p. 101, Horní Jelení „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek , žádáme tímto o
stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu stanovit:

- 1) Povinnost pro zaměstnance baru reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout
signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň jeden stůl ve vstupní hale a v konferenčním a přednáškovém salu musí umožnit podjetí
vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (půdorys 1.NP – nový stav; STZ – DODATEK +
Příloha č. 1 – úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády