



**Aleš Hrabina**

Lánská 889  
Hovorčovice  
250 64

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	3.8.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Pražská Správa Nemovitostí spol. s.r.o., Seifertova 823/9, Praha 3  
Projektant: ASPIRA projekční atelier, nám. Dr. Josefa Theurera 203, Příbram III

Č. zakázky: 15/07/93/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

## **„KOMERČNÍ OBJEKT 2 – II. etapa, areál S. K. Neumanna, Pardubice“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek**

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

Bezbariérové užívání prodejny:

- a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
- b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
- c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (paré 6; STZ – B 2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1. NP, situace stavby (koordinační); koordinační situace stavby)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 052 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz)

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

TRAXIM - DELTA  
.....  
firma

vt  
.....  
jméno

20.8.15  
.....  
datum

.....  
podpis