



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Projekce dopravních staveb**

Jiří Stránský  
Masarykovo náměstí 1544  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
20.1.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: ÚMO Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice  
Projektant: Jiří Stránský, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 15/01/09/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Pardubice – Cihelna**  
**Stavební úpravy – ul. Brozanská**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst. 1 a odst.2, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

1) Výkopy a staveniště řešit v souladu s přílohou 2, bod 4, vyhlášky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek.**

**UPOZORNĚNÍ :**

Sloupy osazené v pochozí ploše – odsazení líce sloupů do 200 mm od vodící linie lze tolerovat, jinak řešit v souladu s příl. 1, bod 1.2.10. vyhlášky. Vizuální úpravu sloupů v pochozí ploše řešit dle předaného DOPORUČENÍ ze dne 19.10.2011. ( re-signováno 13.9.2013 Ing.arch. Panovou )

Šíře chodníku – bezbariérové řešení bylo posuzováno v rámci výjimky dle bodu 1.0.2., příl. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14 ( viz. stanovisko 15/01/10/SŘ Pce-ca )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( situace obrub a úprav dle vyhl. č. 398/09 Sb. – I. část, II. část. stručný popis )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363166 DIČ: CZ67363166  
Tel.: 466 052 059 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

*projektlaut*  
.....  
firma

*Štepaněk*  
.....  
jméno

*26.1.15*  
.....  
datum

*Irena Caslavkova*  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády