



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Atelier Schmied

Eliščino nábřeží 375  
Hradec Králové  
500 03

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
2.11.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Holice  
Stavebník: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice  
Projektant: Atelier Schmied, ing.arch. Schmied, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Č. zakázky: 15/11/104/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí sociálních zařízení a šaten  
Městská sportovní hala Holice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**

- 1) Recepční pult ve vstupní hale bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 2) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :  
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden na recepci.
- 3) V klubovně musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.
- 4) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním ( síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542 )

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( PZ, STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, situace koordináční, řez A-A, B-B - nový stav, půdorys 1. NP – nový stav, detail imobilního WC, detail hygienická kabina – šatna pro imobilní ).

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 7363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

APELER SCHMIED SCHMIED

.....  
firma

.....  
jméno

3.11.2015  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády