



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Macas

Br. Veverkových 2717
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
23.3.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Lázně Bohdaneč
Stavebník: Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Projektant: Atelier Macas, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice

Č. zakázky: 15/03/23/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce restaurace v budově radnice, Lázně Bohdaneč

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b), odst.1a odst. 2, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášece č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance restaurace reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanu dopomoc při vstupu do restaurace / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.
- 2) V prostoru „restaurace, pivnice, salonku a venkovního posezení“ musí být alespoň jeden stůl umožňující podjetí vozičkáři tj. výška min. 700 mm při šířce min. 800 mm a hloubce min. 600 mm.
- 3) Část obslužného pultu, musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsunutou plochou 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ – bezbariérové užívání stavby, sociální zařízení pro tělesně postižené, půdorys 1. NP, rampa vstupu do objektu)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ATOLIBR MACAS

.....
firma

HLAVÁČEK

.....
jméno

22.3.2015

.....
datum

.....
podpis