



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Atelier  
Dobry dům, s.r.o.**

Minská 198/60  
Brno  
616 00

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
23.4.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Staré Hradiště  
Stavebník: Obec Staré Hradiště, Staré Hradiště 155, 533 52 Staré Hradiště  
Projektant: Dobry dům, s.r.o., Minská 198/60, 616 00 Brno

Č. zakázky: 15/04/32/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

### **Zvýšení kapacity MŠ Staré Hradiště**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

**Nemáme námitek k vydání společného rozhodnutí.**

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :**


- 1) V provozním řádu provozovatele stanovit povinnost pro zaměstnance mateřské školy zajistit otevření vstupní branky, v případě použití přivolávacího zvonku OZP. Provozovatel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ, STZ – Bezbariérové užívání stavby, situace abilymp, pavilon B – půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řez podélný D-D', řez příčný A-A', řez příčný B-B', C-C' )

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67263136 DIČ: CZ67333156  
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

# Podací lístek

Vyplní pošta: **530 01 PARDUBICE 1** 201

**RR336063080CZ** 848 Cena služby: **97.00Kč**

DC

**23.04.15** 0.600kg 327757 52 113

Cena: 0.00Kč Dobírka: 1446.00Kč

Sleva ZK: 0.00Kč K úhradě: 97.00Kč

Placeno v hotovosti: 97.00Kč

Odesílatel: **ČESKA ' ABILYMPIONKA ' ASSOCIACE**  
**SLADKOUPEKHO 2924**

**530 02 PARDUBICE** Kód zákazníka (odesílatele)

\*Tel. číslo: +4:2:0:

\*E-mail:

Adresát <b>ATELIER DOBRÝ DŮM</b>	Dobírka Kč <b>9946,-</b>
<b>INO ARCH. BORÁK</b>	Udaná cena Kč <b>XXXXXXXXXX</b>
<b>MINSKA' GO</b>	Kód zákazníka (adresáta)
<b>616 00 BRNO</b>	
*Tel. číslo: +4:2:0:	

\*E-mail:

Druh zásilky	Hmotnost	Cena služby
R	0.600kg	<b>97.00Kč</b>
Podací číslo	Poznámka (copířkové služby)	Placeno v hotovosti
<b>RR336063080CZ</b>	DC	<b>97.00Kč</b>