



**Magistrát města Pardubic**

Stavební úřad – p.Petrusová

Štrossova 44  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
461 052 059  
774 554 726

Datum:  
27.4.2015

číslo dokumentu: 15/04/33/KS Pce-ca

VĚC:

**Stanovisko ke zkušebnímu provozu**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Traxial – delta s.r.o., Čerčanská 2055, 140 00 Praha 4 - Krč

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

**„ Komerční objekt 2 – I. etapa na pozemku parcelní číslo 2428/1 a 2433/4 v k.ú. Pardubice, Zelené Předměstí, S.K. Neumanna „**

**Proti zkušebnímu provozu nemáme námitek za předpokladu, že níže uvedené připomínky budou do závěrečné kontrolní prohlídky odstraněny.**



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

Připomínky :

- 1) **Prodejna Zdravý spánek** – pokladna musí být ve výšce nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm a v celé této délce doplněné předsunutou plochou o šířce 250 mm. U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm.
- 2) **Prodejna JYSK** – předložit provozní řád, kde bude zahrnuta povinnost zaměstnanců prodejny reagovat na systém nouzového volání z WC a osobám ZTP poskytnout pomoc.
- 3) **WC imobilní** – tlačítko nouzové volání přemístit do výše 150 mm nad podlahou.

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Irena Čáslavková

odborný konzultant bezbariérovosti

*28.4. přimela Peter - sv*

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 059

[www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády