



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Stanislav Rauch

K Silu 64/2
Plzeň 3
301 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
12.5.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Projekční společnost obchodních center, v.o.s. Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň
Projektant: Ing. Stanislav Rauch, K Silu 64/2, 301 00 Plzeň

Č. zakázky: 15/05/41/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**C.I.Centrum Pardubice, Bělehradská 677
změna v užívání NJ č. 3.2 – drogerie „ Teta „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

1) U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm, pult pokladny bude snížen na výšku 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, půdorys NJ č. 3.2 – nový stav, řez A – A)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

Ing. ST. PRKOC
.....
jméno

13.5.2015
.....
datum

.....
podpis