



CETTUS a.s.

Jiráskova 2839
Pardubice
530 02

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
15.5.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Opočíněk
Stavebník: Industrial Trade Services a.s., Čepí 101, 533 32 Čepí
Projektant: Rota Group, s.r.o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň

Č. zakázky: 15/05/42/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Skladové centrum Pardubice – Opočíněk Hala DC 2

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), d) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

- 1) Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm dle přílohy č. 1 bod 1.1.1.
- 2) Podlahy musí splňovat součinitel smykového tření nejméně 0,5 dle přílohy č. 1 bod. 1.1.2.
- 3) Čistící zóna u vstupu musí být zcela zapuštěna do podlahy a nesmí mít otvory ve směru chůze větší jak 15 mm dle příl. č. 1 bod. 1.1.3.
- 4) Musí být dodržen vizuální kontrast dveří do místností a zařizovacích předmětů jako je WC mísa a umyvadlo dle příl. č. 1 bod 1.2.11.
- 5) Schodiště – dodržet příl. 1 bod. 2.1.1., 2.1.3., 2.2.1.
- 6) Vstup do budovy – dodržet příl. 3 bod 1.1.3. – 1.1.6., 1.2.2.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



- 7) Dveře uvnitř budovy – dodržet příl. č. 3 bod 3.1.1.
- 8) WC invalidé – vybavení kabin dodržet dle přílohy č. 3 bod 5.1.1. – 5.1.7.
Nemusí mít předsíňku pouze v případě, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností.
- 9) Dveře WC ženy, muži, imobilní – dodržet přílohu č. 3 bod 5.2.
- 10) Vyhrazená stání pro ZTP musí mít podélný sklon nejvýše 2,0 % a příčný sklon 2,5 % - dle příl. 2 bod 1.1.5.
- 11) Od vyhrazených stání ZTP musí být zajištěn přímý bezbariérový nájezd na komunikaci pro chodce a musí být umístěna nejbližší vůči vchodu a východu z budovy dle příl. č. 2 bod. 1.1.4.
- 12) Chodníky v místech snížených obrub na 20 mm opatřit kontrastními varovnými pásy š. 400 mm a sklony dodržet dle ČSN 73 6110 (změna Z1 2010)

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a realizace připomínky č. 1-12 bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.


V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu bude zakotvena povinnost provozovatele :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání.
- 2) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, koordinační situace, půdorys hala DC2, půdorys vestavků, řezy)


S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno

15.5.2015
.....
datum


.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády