



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Mudruňka

Palackého 207
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
2.7.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice

Stavebník: Nadace pro rozvoj města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice 530 02

Projektant: Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207, 533 04 Sezemice

Č. zakázky: 15/07/64/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Sportovní klub PAMA KO – Pardubice Hůrka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání , který bude vyveden do místa baru (trvalá obsluha).
- 3) V klubovně musí být alespoň jeden stůl upraven tak, aby umožnil podjetí vozíčkáři. Doporučená výška 700 – 720 mm, šířka 800 mm, hloubka podjetí 600 mm.
- 4) Pult u baru bude v části snížen na výšku 800 mm nad podlahou v délce 900 mm, tato délka bude doplněna o předsunutou plochu šíře 250 mm.
- 5) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (PZ, STZ B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, situace koordinační a vytyčovací, výkres invalidního WC v 1. NP, 1. NP půdorys, řez A-A, B-B, C-C, TZ – Bezbariérové užívání, situace, vzorové příčné řezy)

Projektová dokumentace konzultována.


S pozdravem


Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:


.....
firma


.....
jméno


.....
datum


.....
podpis