



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Magistrát města Pardubic**  
**p. Vojtíšková**  
U divadla 828  
Pardubice  
530 02

Vyřizuje:  
Čáslavková Irena

Telefon:  
466 052 059  
774 554 726

Datum:  
25.8.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Statutární město Pardubice, U Divadla 828, 530 02 Pardubice  
Projektant: Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Č. zakázky: 15/08/87/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Cyklostezka Pardubice – hranice katastru Medlešice,  
úsek Pardubice – Dražkovice ( před )**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a), odst.1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky:

1. V místě přejezdu pro cyklisty s ochranným dopravním ostrůvkem uprostřed provést na cyklostezce varovný pás š. 400 mm ze slepecké dlažby – dle příl. č. 1 bod 1.2.4.
2. Přechodové místo u vjezdu do areálu MARO nesplňuje svojí délkou požadavky vyhl. v příl. č. 2 bod 2.0.1.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek č.1-2, které se promítnou následně i do stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 )

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržáním požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb.**


**UPOZORNĚNÍ :**

Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek lze v odůvodněných případech povolit výjimku k ustanovení bodu 2.0.1., přílohy č. 2, vyhlášky 398/2009 Sb. - § 14.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, koordinační situace stavby km 0,128 – 0,724, vzorový příčný řez )

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67366156, DIČ: CZ67366156  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

  
.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:



.....  
firma



.....  
jméno

24. 8. 2011

.....  
datum

  
.....  
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel., 466 052 059 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [irena.caslavkova@caacz.cz](mailto:irena.caslavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády