



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing.arch. Petr Synovec

Velehradská 3
Praha 3 Vinohrady
130 00

Vyřizuje:
Čáslavková Irena

Telefon:
466 052 059
774 554 726

Datum:
16.9.2015

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Řečany nad Labem
Stavebník: Obec Řečany nad Labem, 1. Máje 66, 533 13 Řečany nad Labem
Projektant: Ing. arch. Petr Synovec, Velehradská 3, 130 00 Praha 3 Vinohrady

Č. zakázky: 15/09/94/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Komunitní dům pro seniory

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 736110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání společného rozhodnutí.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu provozovatele bude zakotvena povinnost :
- povinnost pomoci hendikepovanému při použití signalizačního systému nouzového volání – propojenost na pečovatelskou službu.
- 2) Pokud se na otevíravých křídlech dveří použijí samozavírače – musí být se zpožděním (síla k otevření musí být max. do 25 N – návrh ISO/DIS 21542)

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (TZ – Bezbariérové užívání stavby, situace – bezbariérové řešení, půdorys 1. PP, půdorys 1. NP, půdorys 2. NP, bezbariérové řešení WC – 600, bezbariérové řešení koupelny – 601, bezbariérové řešení koupelny – 602, příčný řez A-A, B-B, podélný řez C-C)

Projektová dokumentace konzultována.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel., 466 052 059 www.caacz.cz irena.caslavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

