



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Dráby s.r.o.
Ing. Vladimír Slavík
Dráby 542
Vysoké Mýto
566 01

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
20.01.2015

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: Dráby s.r.o., Dráby 542, Vysoké Mýto 566 01
Projektant: BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, Vysoké Mýto 566 01

Č. zakázky: 15/01/03 SŘ VM sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**OBCHODNÍ CENTRUM – SPORTISSIMO
UL. ČESKÝCH BRATRŮ, VYSOKÉ MÝTO
p.č. 4277/15, 4277/16, 4277/17, 4277/18, 4277/25**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 1) Alespoň jedna zkoušecí kabina musí mít nejmenší rozměry 1500mmx1500mm. příl.3, bod 6.1.2.
- 2) Prosklené dveře a prosklené stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800mm až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm kontrastně označeny proti pozadí. příl.3, bod 1.2.2. a 4.2.
- 3) Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15mm. příl.1, bod 1.1.3.
- 4) Přístupový chodník – vodící linie tvořená obrubníkem trávníku vyšším než 60mm. příl.1, bod 1.2.1.1.
- 5) Výkopy a staveniště musí být řešena v souladu s příl.2, bod 4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek 1-5. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejich příloh a ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek.

V souladu s § 115 stavebního zákona 350/2012 Sb. žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby ve stavebním povolení a to:

- 1) Část prodejního pultu musí být snížena na 800mm v délce 900mm a v celé délce snížení opatřena předsunutou plochou o š.250mm – příl. 1, bod 1.1.6.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Koordinační situace stavby, TZ, Půdorys 1.NP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

20.1.2015
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz