

ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Slatiňany
Odbor výstavby
Dana Jiříková
T.G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
20.05.2015

Č. zakázky: 15/05/18 KP VM sh

VĚC: Stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby


Místo stavby: Slatiňany
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p.125, Pardubice – Staré Město,
530 02 Pardubice 2

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Dvoubytový dům, přípojka dešťové kanalizace, přípojka vodovodu, areálové zpevněné plochy, veřejné osvětlení, oplocení, přípojka NN, sadové úpravy, dočasné stavby zařízení staveniště – ve Slatiňanech

Na základě žádosti o stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, následující připomínky:

- 1) Prosklené vstupní dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny proti pozadí – příloha č.3, bod 1.2.2.
- 2) Otevírané dveřní křídlo opatřit ve výšce 800-900mm vodorovným madlem přes jeho šířku – příloha č.3, bod 1.1.4.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) WC horní hranu sedátka záchodové mísy osadit do výšky 460mm nad podlahou a mezi čelem a zadní stěnou kabiny musí být 700mm – příloha č.3, bod 5.1.4.
- 4) U umyvadla 1.09 a v 1.04 osadit svislé madlo o délce nejméně 500mm – příloha č.3, bod 5.1.6.
- 5) Sprchový kout opatřit svislým a vodorovným madlem – příloha č.3, bod 5.1.13.
- 6) U vany osadit svislé a vodorovné madlo – příloha č.3, bod 5.1.11.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....

firma

.....

jméno

.....

datum

.....

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

Podací lístek

Vypínací pošta: 566 01 Vysoké Mýto 279

RR310404586CZ 721 Cena služby: 34.00Kč

21.05.15	0.019kg	8664	13 285
Cena:	0.00Kč	Dobírka:	0.00Kč
Sleva ZK:	0.00Kč	K úhradě:	34.00Kč
Placeno v hotovosti:		34.00Kč	

Odesílatel Česká abilympijská asociace, o.s.
Sledkovského 222, 530 02 Pardubice
IC: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk B. Kohnouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel: 774 554 731

*Tel. číslo: +4:2:0: [] [] [] [] [] [] [] []
*E-mail: [] [] [] [] [] [] [] []

Adresát Mýto Město
T.G. Pasařka 36
Věžeň
538 27
*Tel. číslo: +4:2:0: [] [] [] [] [] [] [] []
*E-mail: [] [] [] [] [] [] [] []

Druh zásilky R	Hmotnost 0.019kg	Cena služby 34.00Kč
Podací číslo RR310404586CZ	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti 34.00Kč