



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský úřad Slatiňany
Odbor výstavby
Dana Jiříková
T.G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
21.05.2015

Č. zakázky: 15/05/20 KP VM sh

VĚC: Stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby

Místo stavby: Škrovád
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p.125, Pardubice – Staré Město,
530 02 Pardubice 2

Na základě kontrolní prohlídky stavby:

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Dvoubytový dům, přípojky na technickou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektropřípojka NN, přeložka tlakové kanalizace (přípojky), zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy, dočasné stavby zařízení staveniště.

Na základě žádosti o stanovisko ke kontrolní prohlídce stavby máme z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, následující připomínky:

- 1) Prosklené vstupní dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800mm nad podlahou, musí být ve výšce 800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny proti pozadí – příloha č.3, bod 1.2.2.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) WC horní hranu sedátka záchodové mísy osadit do výšky 460mm nad podlahou a mezi čelem a zadní stěnou kabiny musí být 700mm – příloha č.3, bod 5.1.4.
- 3) Madla u záchodové mísy na WC a v koupelně osadit ve vzájemné vzdálenosti 600mm - příloha č.3, bod 5.1.6.
- 4) U umyvadla WC osadit svislé madlo o délce nejméně 500mm – příloha č.3, bod 5.1.6.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz

Podací lístek

Vyplní poštou: 566 01 Vysoké Mýto		279
RR310404586CZ 721 Cena služby:		34.00Kč
21.05.15	0.019kg	8664 13 285
Cena:	0.00Kč	Dobírka: 0.00Kč
Sleva ZK:	0.00Kč	K úhradě: 34.00Kč
Placeno v hotovosti:		34.00Kč
Odesílatel Česká obilompijská asociace, o.s. Sladkovského 724, 530 02 Pardubice IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 konz. a porad. středisko bezplatně Pils. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 774 554 734		
*Tel. číslo: +420		*Kód zákazníka (odesílatel)
*E-mail:		
Adresát <i>Mlýnský nářad</i>		Dobírka Kč 0.00
<i>TCI Rosaryk 36</i>		Udaná cena Kč v XXXX
<i>538 27</i>		*Kód zákazníka (adresáta)
*Tel. číslo: +420		*E-mail:
Druh zásilky R	Hmotnost 0.019kg	Cena služby 34.00Kč
Podací číslo RR310404586CZ	Poznámka (doplňkové služby)	Placeno v hotovosti 34.00Kč