



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Projektový servis Chrudim, spol. s r.o.
Poděbradova 909
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Shánělová Pavlína

Telefon:
774 554 721
465 382 381

Datum:
03.06.2015

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: K2 INVEST s.r.o., Palackého 314, Chrudim
Projektant: Projektový servis Chrudim, spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim

Č. zakázky: 15/06/27 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - BYTOVÉ DOMY NA ŠPICI III . ETAPA A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA ŠPICI CHRUDIM – IV.ETAPA

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 máme k předložené dokumentaci připomínky.

1) Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900mm s přesahem nejméně 150mm – příloha 3, bod 2.1.6.

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

2) Rampy vyběhající do prostoru musí mít pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300mm nebo ve výši 100 až 250mm pevnou zarážku – příloha 3, bod 2.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínek 1 a 2.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Ke změně stavby před dokončením nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou dodrženy v rámci realizace stavby a připomínky budou prověřeny při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (STZ, Celkový a koordinační situační výkres, Přístupová rampa, Vzorový řez vozovka chodník, Vzorový řez vozovka vjezd do garáže)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

firma

.....
jméno

jméno

.....
datum

datum

.....
podpis

podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz