



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Statutární město Pardubice Magistrát Pardubice 3	Číslo dopor.
Doblo: 11 -01- 2016	Zpraco- vatel
Č.j.: 110	Ukl. znak
PM:	

Magistrát města Pardubice

Stavební úřad, Ing. Prokúpková

Štrossova 44
Pardubice
530 21

Vyřizuje: Telefon: Datum:
Bělohávková Alena 466 052 055 4.1.2016
774 410 012

Č.dokumentu: 16/01/01/ SR Pce-be

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Společnost Atrium Palác Pardubice, U libeňského pivovaru 63, Praha 8

Věc: Vyjádření k oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby:

**“ stavební úpravy objektu obchodního centra Palác Pardubice
Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 2799 „**

Projektová dokumentace předmětných stavebních úprav nám nebyla předložena k vydání stanoviska. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) - § 2 , odst.2, písm. e). musí být splněno bezbariérové užívání stavby tj. dodrženy požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. v paragrafovém znění a technické požadavky stanovené v příloze 1, 2, 3 a 4, (pokud se jí stavební úpravy dotýkají), které jsou podmínkou pro zkoumání uvádění stavby do užívání (§ 119) a vydání kolaudačního souhlasu (§ 122).

Předmětná stavba musí splňovat bezbariérové užívání v souladu s § 6 odst. (2) – Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi a v souladu s § 6 odst. (4) – Prostory stavby v částech určených pro užívání veřejností..... pokladen a přepážek musí být řešeny tak, aby bylo zajištěno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Technické řešení je dáno v příl.1 – bod 1.1.4. – min. průjezd mezi regály a výstavními vitrínami je 1200 mm a v bodě 1.1.6. - u pokladny musí být zajištěn průchod šíře min. 900 mm, pokladna a prodejní pult musí mít v délce 900 mm část sníženou na 800 mm opatřenou předsunutou plochou v šířce 250 mm.

Česká abilympijská asociace, o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Únikový východ – dveře musí být opatřeny madlem / panikové kování v ovládání dveří / v souladu s požadavkem vyhlášky v příl. 3, bod 1.1.4.. Stejný požadavek musí být splněn při osazení dotykového panikového kování.

Prosklené výlohy – musí splňovat požadavek vyhlášky dle příl. 3, bod 4.2. na opatření proti mechanickému poškození a kontrastní označení.

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené technické řešení bude, v souladu s § 115 stavebního zákona, stanoveno jako podmínka bezbariérového užívání stavby a prověřeno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

Alena Bělohávková
odborný konzultant bezbariérovosti

Česká abilympijská asociace, o.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055

www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády