



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

103

Ing. Jiří Mareš, Ph.D.

Mezi Zahradami 126
Pardubice
530 09

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
26.7.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nemošice
Stavebník: RYMAX,CZ s.r.o., Vodárenská 422, Pardubice
Projektant: Ing. Mareš, Ph.D., Mezi Zahradami 126, Pardubice

Č. zakázky: 16/07/103/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Stavební úpravy čerpací stanice LPG, Nemošice – rozšíření prodeje o PHM“
SO 01 Přístavba prodejny
SO 03 – Provozní budova

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

SO 01 – Provozní budova

1) V provozním řádu stanovit povinnost:

Pro zaměstnance vzorkovny reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

2) Vybavení – část pultu ve vzorkovně musí být vysoká 800 mm s předsunutou plochou v š. 250 mm a v délce 900 mm.

SO 03 – Přístavba prodejny

1) Bezbariérové užívání prodejny:

a) Hlavní dopravní komunikace v prodejně musí mít průchozí šířku min. 2000 mm

b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm

c) U pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – odst. B.2.4.; SO 01 – půdorys přízemí – současný a nový stav; SO 03 – půdorys přízemí, půdorys patro)

KONZULTOVÁNO

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

Ing. Jiří Mareš, Ph.D., s.r.o.
.....
firma

Jiří Mareš
.....
jméno

26.7.2016
.....
datum

[Signature]
.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády