



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Václav Tajovský**

Jiráskova 1280  
Chrudim  
537 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	17.8.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim  
Stavebník: Ing. Jan Ficek, Koželužská 86, Chrudim 2  
Projektant: ORTOGONAL s.r.o., Mládeže 2568, Tábor, kancelář Trojanova 10, Praha 2  
Č. zakázky: 16/08/114/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**Obytný soubor „Rezidence KOPANICKÝ MLÝN Chrudim „**  
na pozemcích parc. č. 451, 551 (objekt 1), 2954/3, 4110, 5787, 6252 (objekt 2+3), 340/3, 533, 2954/3,  
5790-5792 (objekt 4+5) v katastrálním území Chrudim

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem na místech pro přecházení/přechodu musí být max. 20mm – příl.1, bod 1.1.1.
- 2) Vstupní dveře do BD, ze zádveří do vstupních hal a do nebytového prostoru musí být v š. 1250 mm s hlavním křídlem v š. 900 mm – příl.3, bod 1.1.3.

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

- 3) Dveře navazující na hlavní vstup ( chodba/technické prostory; vstupní hala/garážová stání, spojovací dveře mezi chodbami; kočárkárna/kolárna; technické prostory/sklepy ) řešit v min. š. 900 mm - §15 odst. (1) vyhlášky 268/2009 Sb.

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek, které se promítnou následně i do stavebního povolení.  
Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání rozhodnutí o umístění stavby nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

Projektová dokumentace signována zpět: (koordinální situace; STZ – odst. B.2.4.; dispozice – obj.1 – 1PP; dispozice obj.2, 3, 4, 5 – 1PP)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824 530 02 Pardubice  
IČ: 07363156 DIČ: CZ67363156  
tel. 466 052 052 / www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády