



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

121

Obec Opatovice nad Labem

Pardubická 160
Opatovice nad Labem
533 45

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	30.8.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pohřebačka
Stavebník: Obec Opatovice, Pardubická 160, Opatovice nad Labem
Projektant: DI PROJEKT s.r.o., Chelického 686, Pardubice

Č. zakázky: 16/08/121/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Chodník podél silnice 03324 Pohřebačka II. etapa, „
na pozemku parc. č. 17, 272/2, 275/1, 541/1, 542/1 a pozemek st. p. 170 v katastrálním území
Pohřebačka

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek

V dokumentaci pro stavební povolení dodržet:

- 1) PD musí být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky 146/2008 Sb., příloha 8
- 2) Podélné náběhové rampy chodníku v místě vjezdu řešit v souladu s požadavkem vyhlášky v příl.2, bod 1.1.2., tj. max. 8,33%.
- 3) varovné pásy – provádět vždy u snížených obrubníků s výškou menší než 80 mm – příl.1, bod 1.2.4.
- 4) Místa pro přecházení vyznačit vodorovným dopravním značením V 7b
- 5) S ohledem na techniku bílé hole a vnímání nevidomého:
 - a) odstup signálního pásu od varovného, na místech pro přecházení, řešit v š. 500 mm
 - b) zámkovou dlažbu použít bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1, bod 1.1.2.,

Projektová dokumentace signována zpět: (STZ B.2.4 a B.2.6.; koordinační situační výkres; Charakteristické řezy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

19. 2016
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády