



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Pavel Malář, CSc.

Ke Kamenci 892
Pardubice
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	1.9.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Opatovice nad Labem
Stavebník: Obec Opatovice, Pardubická 160, Opatovice nad Labem
Projektant: Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Malář, CSc., Ke Kamenci 892, Pardubice

Č.zakázky: 16/09/123/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Opatovice nad Labem
Dostavba centrálního pavilonu základní školy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců kanceláře (pavilon MV2) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .

UPOZORNĚNÍ:

Přesah madel vyrovnávacích ramp ve 2.NP (mezi pavilony U1 a U2 a centrálním pavilonem) směrem ke schodišti, doporučuji neprovádět – možnost úrazu dětí.

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – A.4; půdorys 1NP, 2NP, 3NP + střechy; celkový situační výkres; řezy; pohledy; řešení kabin WC-I;

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

ARCH. KANE

.....
firma

HALEK

.....
jméno

19.9.2016

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády