



Česká
Abilympijská
Asociace

13

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
Pardubice
530 02

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	25.1.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Ohrazenice
Stavebník: Statutární město Pardubice
Projektant: Ing. Procházka, PRODIN a.s., Jiráskova 169, Pardubice

Č.zakázky: 16/01/13/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„Nástavba a přístavba šaten ve sportovním areálu Ohrazenice v ulici
M. Majerové, Pardubice“**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Systém nouzového volání ze sprchy (m. č. 1.19) vyvést do kanceláře správce.
- 2) Dveře mezi šatnou (m. č. 1.20) a sprchou (m. č. 1.19) opatřit zámkem odjistitelným zvenčí.

Česká abilympijská asociace o.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance kanceláře správce, reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a sprchy pro OZP a poskytnout signalizující pomoc.

Projektová dokumentace parafována zpět: (nový stav – půdorys 1.NP; STZ – bod. B.2.4.)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz



podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

PRODINA s.r.o. ŘEŠANINOVÁ 26.1.2016

firma

jméno

datum

podpis

Česká abilympijská asociace o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 797 085 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády