



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

postou

103

ASTING CZ
Pasivní domy s.r.o.

Tovární 1112
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
27.9.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Slepotice
Stavebník: obec Slepotice, Slepotice 101, Pardubice
Projektant: Asting cz Pasivní domy s.r.o., Ing. Nepivoda, Horka 28, Chrast

Č. zakázky: 16/09/133/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Stavební úpravy bývalé školy na MŠ a pečovatelské byty Slepotice č.p. 43
Slepotice č.p. 43, parc. č. 74, 80, 528/4, v katastrálním území Slepotice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) a c) odst.1 a odst. 2, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

Stanovit povinnost starosty obce reagovat na nouzové volání z pečovatelských bytů a zajistit signalizujícímu pomoc.

UPOZORNĚNÍ:

Délka závěsné záchodové mísy v pečovatelských bytech musí být 550 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod. B.2.4; koordináční situace – nový stav; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP, detail D01, D02 – koupelna)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády