

134



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. Martin Novák

č. p. 134
Proseč
539 44

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohávková	466 052 055 774 410 012	6.10.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	Ostřetín
Stavebník:	Obec Ostřetín, Ostřetín 92, Holice 534 01
Projektant:	Ing. Novák, Proseč č.p. 134

Č. zakázky: 16/10/137/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Příkladná základní škola – Ostřetín “

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2), § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu školy stanovit:

Povinnost zaměstnanců školy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

UPOZORNĚNÍ:

Přesah pravého madla schodiště z chodby v přízemí, doporučuji neprovádět – možnost úrazu dětí.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby; půdorys přízemí – bezbariérové řešení; bezbariérové WC)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády