

4.10.2016 VE 12:45 K A. u. 138



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

PPU spol. s r.o.
inženýrský ateliér

Vyžlova 2243/46
Praha – Skalka
100 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	7.10.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Svítkov
 Stavebník: Statutární město Pardubice – MO VI
 Projektant: Ing. Kočí, Sdružení IPM s.r.o., Na Jarově 4, Praha 3

Č. zakázky: 16/10/138/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce komunikací K Rybníčku a Dlouhá, Pardubice VI – Svítkov “
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že líce sloupů VO budou v pochozích plochách odsazeny od vodící linie (ploty) maximálně 200 mm.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že ze stavebně nebo územně technických důvodů nelze uvedenou podmínku dodržet, musí být v souladu s přílohou 1, bod 1.2.10. vyhlášky 398/2009 Sb., vytvořena ve výši 100 -250 mm nad pochozí plochou pevná zarážka pro bílou hůl (podstavec).

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády