

143



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Ing. arch. Milan Vojtěch

Nerudova 77
Sezemice
533 04

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
24.11.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Pardubický Kraj, Komenského nám. 125, Pardubice
Projektant: Ing. arch. Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice
Č. zakázky: 16/11/173/SŘ Pee-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:


„Přístavba dílen a odborných učeben SOU Plynárenské, Pardubice“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Otvíravé křídlo vedlejšího vstupu do budovy (bezbariérový vstup), musí být opatřeno madlem v souladu s požadavkem vyhlášky v příl.3, odst. 1.1.4. a označeno piktogramem vozíčkáře.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu, při současném dodržení uvedené připomínky.
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínky bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

V provozním řádu školy stanovit:

Povinnost zaměstnanců školy reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – odst. B.2 – Bezbariérové užívání stavby; půdorys 1.NP; půdorys 2.NP; C.1. Koordinační situační výkres; Uspořádání WC pro osoby invalidní)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156, DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády