



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

postou

APP

Jaromír Velehradský

Libkov 39
Nasavrky
538 25

Vyřizuje:
Alena Bělohlávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
13.12.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Rabštejnská Lhota – Smrkový Týnec
Stavebník: Obec Rabštejnská Lhota
Projektant: Jaromír Velehradský, Libkov 39, Nasavrky

Č. zakázky: 16/12/188/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Hostinec Smrkový Týnec“

na pozemcích p. č. 692, 445/1, 445/2 v katastrálním území Smrkový Týnec

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínku.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost obsluhy výčepního pultu reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň vždy jeden stůl ve výčepu, v sále a na terase musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (PZ- odst. A.4, písm. e); STZ – odst. B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby; přízemí; podkroví; zastavovací situace; detail WC pro osoby s omezenou schopností pohybu)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caaos.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády