

195



ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**STAR Pardubice s.r.o.**

Semtínská 56  
Pardubice  
533 53

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	15.12.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Svítkov  
 Stavebník: Filip Žampach, J. Palacha 1461, Pardubice  
 Projektant: Ing. Štamberg, STAR Pardubice s.r.o., Semtínská 56, Pardubice  
 Č. zakázky: 16/12/195/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„HOMEA CLINIC“ – Pardubice – Svítkov**  
**SO 01 HOMEA CLINIC**  
**SO 02 komunikace, parkoviště, plocha a oplocení**  
 na pozemku parc. č. 1037/2 v katastrálním území Svítkov

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl mezi budovou na vstupu a přilehlým chodníkem musí být max. 20mm – příl.1, bod 1.1.1. /V předložené PD 100 mm/
- 2) Před vstupem do budovy musí být plocha min. 1500mm (ve směru přístupu) ve spádu max. 2% - příl. 3, bod 1.1.1. a 1.1.2.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ  
ABILYMPIJSKÁ  
ASOCIACE

**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

**Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.**

**Pro vydání stavebního povolení předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb.**

Projektová dokumentace signována zpět: (koordinální situace; **SO 01** STZ – odst. B.2.4.; půdorys 1.NP a 2.NP; Řez A-A; Pohled A; **SO 02** situace ploch)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156  
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

19.12.2016  
.....  
datum

.....  
podpis

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
tel. 466 052 055 [www.caacz.cz](http://www.caacz.cz) [alena.belohlavkova@caacz.cz](mailto:alena.belohlavkova@caacz.cz)

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády