

198



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Roman Michalec

Nádražní 338
Hrochův Týnec
538 62

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
16.12.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hrochův Týnec
Stavebník: Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, Hrochův Týnec
Projektant: Ing. Kouba, Školní 162, Hrochův Týnec

Č. zakázky: 16/12/198/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„Stavební úpravy objektu na st. p. č. 205/1 a 205/2 v Hrochově Týnci“

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Výškový rozdíl mezi budovou na vstupu a přilehlým chodníkem musí být max. 20mm – příl.1, bod 1.1.1.
- 2) Před vstupem do budovy musí být plocha min. 1500mm (ve směru přístupu) ve spádu max. 2% - příl. 3, bod 1.1.1. a 1.1.2.

Česká abilympijská asociace, z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády





ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 3) Vyrovnávací rampu směrem k parketu opatřit madlem ve výši 900 mm a vodící tyčí ve 100 -250 mm - příl. 3, bod 2.0. a 2.1.6.
- 4) Vnitřní dveře – parket/chodba, parket/předsálí. Do výše 400 mm bude provedena nerozbitná úprava a ve výšce 1000 a 1600 mm budou opatřeny pruhem ze značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí – příl. 3, bod 1.1.5. a 1.2.2.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce.

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance výčepu (nebo pořadatele) reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc.
- 2) Část obslužného pultu výčepu musí být snížena na 800 mm v délce 900 mm s předsumitou plochou 250 mm.
- 3) Alespoň jeden ze stolů na galerii a v salonku musí umožnit podjetí vozičkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Předložená projektová dokumentace signována zpět: (STZ – bod. B.2.4; Příloha č. 1 k STZ – bezbariérové WC; koordinační situace; půdorys přízemí – stavební úpravy ; ŘEZ B-B'- stavební úpravy)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

19.12. 2016
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády