



**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Kyjevská 44  
Pardubice  
532 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 797 085 774 410 012	3.3.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice  
Stavebník: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, Pardubice  
Projektant : Ing. Steinhauserová, Projekční architektonická kancelář spol. s.r.o., Gorkého 61/11, Veverří, Brno  
Č.zakázky: 16/03/31/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Rekonstrukce a přístavba části 2.NP, propojovacího krčku mezi RDG a kardiologií „**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Prosklená fasáda musí mít v souladu s požadavky vyhlášky v příl.3, bod 4.2. spodní část do v. 400 mm opatřenu proti mechanickému poškození a ve v. 800 až 1000mm a ve v. 1400 až 1600 mm kontrastní označení proti pozadí a to: výrazným pruhem šíře 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm.



**Závěr:**

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh.

**Nemáme námitek k vydání stavebního povolení za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

**UPOZORNĚNÍ:**

V rámci „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s.“ – vstupní dveře, včetně prosklených ploch, musí mít v souladu s požadavky vyhlášky v příl.3, bod 1.1.5 a 1.2.2. spodní část do v. 400 mm opatřenu proti mechanickému poškození a ve v. 800 až 1000mm a ve v. 1400 až 1600 mm kontrastní označení proti pozadí a to: výrazným pruhem šíře 50 mm nebo pruhem ze značek o průměru 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( půdorys 2NP – nový stav, Zábradlí a madla u ramp, m. č. 252 a 259)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 051 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....  
firma

.....  
jméno

24.3.16  
.....  
datum

.....  
podpis