



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

postka 49

PROJEKT building s.r.o.

Erbenova 375/8
Brno
602 00

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Alena Bělohlávková	466 052 055 774 410 012	6.4.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha
Projektant: Ing. Rikan, PROJEKT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno

Č. zakázky: 16/04/49/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„PRODEJNA LIDL NFK“
Palackého třída 2760, Pardubice**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky:



Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek

V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost:
 - a) pro zaměstnance prodejny LIDL dopomoc hendikepovaným (při použití zvonku) s odevzdáním lahví.
 - b) zaměstnance kanceláře vedoucího reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc .
- 2) Bezbariérové užívání prodejny:
 - a) Hlavní dopravní komunikace v prodejní místnosti musí mít průchozí šířku min. 2000 mm
 - b) Odstupy mezi regály musí mít průchozí šířku min. 1200 mm
 - c) U jedné pokladny musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Její výška musí být nejvíce 800 mm. Tato pokladna musí být označena piktogramem vozíčkáře a vybavena platebním terminálem v max. výši 900 mm. Označená pokladna musí být trvale v provozu.
 - d) U lahvomatu umístit zvonek s piktogramem vozíčkáře (max. výška 1200mm) pro přivolání obsluhy.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (DODATEK k STZ – B 2.4. Bezbariérové užívání stavby; situace zpevněných ploch; uspořádání kabiny pro ZTP; nový stav – půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, pohledy, řez A-A,B-B).

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz


.....
podpis / razítko