

podkova 54



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Atelier Novotná s.r.o.

Jezbořice 113
Pardubice
53 02

Vyřizuje: Alena Bělohlávková Telefon: 466 052 055 Datum: 18.4.2016
774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: Ing. Jakoubková, Pekařova 810/17, Nový Hradec Králové
Projektant: Ing. arch. Vondra, Atelier Novotná s.r.o., Jezbořice 113, Pardubice

Č. zakázky: 16/04/57/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Novostavba čínského bistra
přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, Pardubice, ul. Okrajová
p. p. č. 759, 245/3, 627/1, 627/2, 249/22 v katastrálním území Rosice nad Labem

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) odst.1, § 2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce
č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh, a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení nemáme námitek

**V souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek, žádáme tímto
o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:**

- 1) V provozním řádu stanovit:
Povinnost obsluhy výdejny jídel reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout
signalizujícímu pomoc .
- 2) Alespoň jeden stůl v bistro musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600
mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – odst. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby;
Řešení bezbariérového WC; Půdorys 1.NP; situace umístění)

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády