

64

**Obec Horky**

Horky 13  
Čáslav  
286 01

Vyřizuje: Bělohávková Alena      Telefon: 466 797 085      Datum: 2.5.2016  
774 410 012

VĚC: Stanovisko k povolení výjimky

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horky  
Stavebník: Obec Horky, Horky 13, Čáslav  
Projektant: Ing. Hůlka, Bojovníků za svobodu 1450, Čáslav

Č.zakázky: 16/05/64/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Přístupová rampa do budovy OÚ - Horky „**

**„podélný sklon rampy“**



**Závěr:**

Stavba posuzována z pohledu vyhlášky 398/2009 Sb., bod b) odst. 1 a odst. 2, § 2.

**ODŮVODNĚNÍ:**

Jelikož se OÚ Horky nachází ve 2.NP budovy úřadu tj. ve výšce 2500 mm je nutné řešit rampu podél budovy k zadnímu vchodu do úřadu. Výškové a délkové uspořádání stávající budovy je dané. Jednotlivá ramena rampy je nutné řešit ve sklonu 10%.

**Proti povolení výjimky z požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. ( § 14 ) , příloha 3, bod 2.1.1. nemáme námitek.**

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.  
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice  
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②  
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....  
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

SAI Chruvín  
.....  
firma

Hellon  
.....  
jméno

29.4.2016  
.....  
datum

.....  
podpis