



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

**HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s.r.o.**

Sokolovská 100/94
Praha 8
186 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
5.5.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chvaletice
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
Projektant: Ing. Ptáček, HaskoningDHV Czech Republic spol. s,r,o., Sokolovská 100/94,Praha
Č. zakázky: 16/05/66/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most
ev. č. 322 – 010 Chvaletice “**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst. 2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Varovné pásy musí být provedeny z hmatné dlažby v kontrastní barvě- příl.1, bod 1.2.4.
Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Česká abilympijská asociace,z.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) Do průchozího prostoru kolem vodící linie nesmí být umístěny žádné překážky – příl. 2, bod 1.2.1 a 1.2.2.
- 3) Mimo zastavěné území obce může vodící linii tvořit okraj komunikace bez obrubníku směrem k vegetaci – příl.1, bod 1.2.1.1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedených připomínek. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

DOPORUČENÍ:

Sloupy VO, odpadkové koše, mobiliář, umístit do zeleně

Předložená projektová dokumentace signována zpět (situace stavby; vzorové příčné řezy; STZ – odst.6)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal

.....
firma

.....
jméno

8.6.2016
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády