



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865
Pardubice - Svítkov
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	30.5.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Svítkov
Stavebník: Statutární město Pardubice – MO VI
Projektant: NDCON, s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1

Č.zakázky: 16/05/73/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce ulice K Rybníčku, Pardubice VI – Svítkov “

SO 101

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

- 1) Sloupky – odstupové vzdálenosti mezi sloupky musí být min. 900 mm, jejich výška bude min. 900 mm a dva sloupky budou osazeny v prodloužení vodící linie a zachytitelné slepeckou holí. (dořešit s CAA na kontr. prohlídce) Doporučujeme betonové sloupky.
- 2) žádáme o účast na kontrolních prohlídkách stavby

Česká abilympijská asociace z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení přípomínky č.1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace prověřena na při závěrečné kontrolní prohlídce.

UPOZORNĚNÍ: zámková dlažba bez fazet, nutno dodržet rovný povrch pochozích ploch – dle příl.1 bod 1.1.2., 1.2.2. a 1.2.4. vyhlášky 398/2009 Sb.

KONZULTOVÁNO

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma *IVREČKOVÁ* *1.6.2016* *[Signature]*
.....
jméno datum podpis

Česká abilympijská asociace z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády