



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865
Pardubice - Svítkov
530 03

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Bělohávková Alena	466 052 055 774 410 012	28.6.2016

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice - Svítkov
Stavebník: Statutární město Pardubice – MO VI
Projektant: NDCON, s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1
Č.zakázky: 16/06/91/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

„ Rekonstrukce ulice Dlouhá, Pardubice VI – Svítkov “
SO 102 – ulice Dlouhá východ
SO 103 – ulice Dlouhá západ

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1 a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) Sloupky – odstupové vzdálenosti mezi sloupky musí být min. 900 mm, jejich výška bude min. 900 mm a budou osazeny tak, aby vždy dva protější, v místě usnadňujícím přecházení, byly osazeny v prodloužení vodící linie a zachytitelné slepečkou holí. (dořešit s CAA na kontr.prohlídce) Doporučujeme betonové sloupky.

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

- 2) č. p. 726 – na vjezdu jednostranně trojúhelníková vyrovnávací plocha, která bude pravděpodobně tvořit zborcenou plochu, nutno řešit při realizaci stavby.
- 3) varovné pásy – provádět u snížených obrubníků s výškou menší než 80 mm – příl.1, bod 1.2.4.
- 4) Veřejné osvětlení – PD neřeší, sloupy stávajícího nebo rekonstruovaného VO nutno řešit s ohledem na podmínky vyhlášky uvedené v příl.1, bod 1.2.1., 1.2.10 a 1.2.11. a pří. 2, bod 1.2.2.
- 5) svislé dopravní značení – umístit v souladu s příl. 2, bod 1.2.2.
- 6) žádáme o účast na kontrolních prohlídkách stavby

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky č.1.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce

Projektová dokumentace signována zpět: (PZ – bod 16.2.1. a 16.2.2.; TZ bod 9.3.7 , 9.4. a 19.2; Hmatová úpravy na chodníkových přejezdech a vjezdech na parcely TYP 1B; Hmatová úpravy na chodníkových přejezdech a vjezdech na parcely TYP 2B; Hmatové úpravy – samostatný vjezd nebo vstup na parcely bez křížení s podélným chodníkem; Situace – východ; Situace – západ)

KONZULTOVÁNO



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

Jilky
.....
jméno

29.6.2016
.....
datum

Jilky
.....
podpis

Česká abilympijská asociace z.s, Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády