



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

MUDr Rudolf Mac

K Dubu 681
Horní Jelení
533 74

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
30.6.2016

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně v užívání stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Horní Jelení
Stavebník: man. MUDr Rudolf Mac a Bc Naděžda Macová, K Dubu 681, Horní Jelení
Projektant: Ing. Sobotková, V. Junkové 1476, Pardubice
Č. zakázky: 16/06/93/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**“ VINOTÉKA – změna užívání stavby – stavební úpravy „
p.č. st. 60, k.ú. Horní Jelení**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, a odst.2, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

- 1) **Přivolávací zvonek obsluhy** – umístit na ostění u vstupních dveří ve výšce 900 mm a opatřit piktogramem vozíčkáře. (viz: zákres v půdorysu l.n.p.)
- 2) **WC pro OZP** – umývatko musí být rohové nebo mezi přední hranou WC mísy a hranou umyvadla musí být volná plocha 500 mm

Česká abilympijská asociace, o.s. ,Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení připomínky č.1 a 2.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně jejích příloh.

Nemáme námitek k vydání souhlasu se změnou v užívání stavby za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou součástí vydání souhlasu se změnou v užívání stavby a jejich realizace bude podmínkou užívání stavby.

Zároveň tímto žádáme o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to :

- 1) V provozním řádu stanovit povinnost pro zaměstnance. Reagovat na nouzové volání z WC pro OZP a poskytnout těmto osobám pomoc a zajistit imobilnímu občanovi dopomoc při vstupu do budovy / odchodu z ní / po užití přivolávacího zvonku pro OZP. Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Vybavení:

- 1) Alespoň jeden ze stolů musí umožnit podjetí vozíčkáři v min. šířce 800 mm a hloubce 600 mm. Výška stolu musí být min. 700 mm.

Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ – odst.2.4.; Příloha č.1 – WC ženy+OZP; půdorys 1.n.p.; řez A-Á)

KONZULTOVÁNO:

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.

Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice

IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②

Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

30. 6. 2016
.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, o.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády