



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

94

K2 invest s.r.o.

Palackého třída 314
Chrudim
537 01

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
13.7.2016

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pardubice
Stavebník: K2 invest s.r.o., Palackého třída 314, Chrudim
Projektant: PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM spol. s r.o., Poděbradova 909, Chrudim
Č. zakázky: 16/07/97/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

REZIDENCE NA HALDĚ – PARDUBICE
SO.1 – Bytový dům
SO.2 – Zpevněné plochy a zřízení sjezdu
parcela č. st.513, 1342/1, 1342/4, 4765 v katastrálním území Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a b) a c) odst.1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

SO.1 – Bytový dům

- 1) Vstupy do obchodů nemají povinnou šířku stanovenou v příl.3, odst.1
- 2) zvonkový panel neřeší povinnost stanovenou v příl.3, odst. 1.3.
- 3) předložená STZ v bodě B.2.4. v souladu s požadavky vyhlášky 62/2013 Sb. neřeší:
 - a) – úpravu prosklených stěn – příl. 3, odst.4
 - b) – úpravu ve společných prostorách vnitřních dveří v souladu s příl. 3, odst 3.
 - c) – úpravu schodišť v souladu s příl. 1, odst.2.
 - d) – povinnou výbavu výtahů v souladu s příl.1, odst.3 a ČSN

SO.2 - Zpevněné plochy a zřízení sjezdu

Vydáno samostatné stanovisko č.j. 16/07/98/SŘ Pce-be ze dne 13.7.2016

Závěr:

Předložená projektová dokumentace nemá předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu .
PD pro Bytové domy je celkově neúplná viz: připomínky a vstupy do obchodů jsou řešeny v rozporu s požadavky 398/2009 Sb.. PD pro Zpevněné plochy a zřízení sjezdu - celkově nepřehledné a neúplné viz. Stanovisko č.j. 16/07/98/SŘ Pce-be ze dne 13.7.2016

Doporučuji:

V souladu s § 111, odst. (3) – vyzvat stavebníka k jejímu doplnění

Předložená projektová dokumentace signována zpět (Celkový a koordinační situační výkres, STZ – odst. B.2.4., Půdorys 1. nadz. podlaží)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
Tel.: 466 052 055 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA a daňový doklad č. 2016148 převzal:

.....
k2 invest, s.r.o.

firma

.....
vošvilková

jméno

.....
13.7.2016

datum

.....
[Signature]

podpis

Česká abilympijská asociace, z.s. Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
tel. 466 052 055 www.caacz.cz alena.belohlavkova@caacz.cz

Úspěšný organizátor 5. světové abilympiády